


Beurteilungsliste für den Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Dächern kreiseigener Gebäude


Objekt		Dachform		Deckung			Beeinträchtigungen				Alter der Dachdeckung				baurechtl. und architekton. Belange				Flächen und Bewertung			
		Sattel/ Pult	Flach- dach	Ziegel	Bitum	Folie	Begrün.	Intens. Dachaufb.	Bäume Verschatt.	Himmels- richtung	erstellt/ saniert	zu erneuern	Statik	Denkmal- schutz	architekt. geeignet	Größe m²	mögl.brutto Dachfläche	zuschnitt geeignet				
Verwaltungsgebäude Grevenbroich																						
-Neubau-																						
	Dach 1	x		x						nord	1996	2046	OK	nein	nein	528	0		nein			
	Dach 2	x		x				x		ost	1996	2046	OK	nein	nein	346	0		nein			
	Dach 3	x		x						nord	1996	2046	OK	nein	ja	457	0		ja			
	Dach 4	x		x				x		west	1996	2046	OK	nein.	nein	187	0		nein			
	Dach 5	x		x						ost	1996	2046	OK	nein	ja	155	?		ja			
	Dach 6	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	nein	72	0		nein			
	Dach 7	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	nein	67	0		nein			
	Dach 8	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	ja	188			ja			
	Dach 9	x		x						west	1996	2046	OK	nein	nein	287	0		ja			
	Dach 10	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	ja	287			ja			
	Dach 11	x		x						nord	1996	2046	OK	nein	ja	215	0		ja			
	Dach 12	x		x						ost	1996	2046	OK	nein	ja	166	?		ja			
	Dach 13	x		x						wet	1996	2046	OK	nein	ja	124	?		ja			
	Dach 14	x		x						süd/west	1996	2046	OK	nein	nein	22	0		nein			
	Dach 15	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	ja	89			ja			
	Dach 16	x		x						süd	1996	2046	OK	nein	ja	41	0		nein			
	Dach 17		x		x				x		1996	2046	OK	nein	ja	5	0		nein			
	Dach 18		x		x						1996	2046	OK	nein	ja	53			ja			
	Dach 19		x		x			x	x		1996	2046	OK	nein	nein	13	0		nein			
	Dach 20		x		x				x		1996	2046	OK	nein	ja	9	0		nein			



geeignete Gesamtfläche, sofort

Beurteilungsliste für den Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Dächern kreisweiser Gebäude


Objekt		Dachform		Deckung			Beeinträchtigungen				Alter der Dachdeckung			baurechtl. und architekton. Belange				Flächen und Bewertung			
		Sattel/ Pult	Flach- dach	Ziegel	Bitum	Folie	Begrün.	intens. Dachaufb.	Bäume Verschatt.	Himmels- richtung	erstellt/ saniert	zu erneuern	Statik	Denkmal- schutz	architekt. geeignet	Größe m²	mögl.brutto Dachfläche	zuschnitt- geeignet			
Verwaltungsgebäude Grevenbroich																					
-Altbau und Ständehaus-																					
	Dach 1	x		x						ost	2009	2059	OK	nein	ja	279	?	ja			
	Dach 2	x		x						süd	2009	2059	OK	nein	nein	35	0	nein			
	Dach 3	x		x						west	2009	2059	OK	nein	ja	279	?	ja			
	Dach 4	x		x						süd/nord	2009	2059	OK	nein	nein	39	0	nein			
	Dach 5	x			Schiefer			x		west	2009	2059	OK	ja	ja	141	0	nein			
	Dach 6	x			Schiefer			x		süd/nord	2009	2059	OK	ja	nein	17	0	nein			
	Dach 7	x			Schiefer			x		nord	2009	2059	OK	ja	nein	46	0	nein			
	Dach 8	x		x						nord	2009	2059	OK	nein	nein	66	0	ja			
	Dach 9	x		x						ost	2009	2059	OK	nein	nein	18	0	nein			
	Dach 10	x		x						süd	2009	2059	OK	nein	nein	66	?	ja			
	Dach 11	x		x						süd	2009	2059	OK	nein	nein	19	0	nein			
	Dach 12	x		x				x		ost	2009	2059	OK	nein	nein	141	0	nein			
	Dach 13	x		x						ost	2009	2059	OK	nein	nein	46	0	nein			
	Ständehaus	x			Schiefer			x		alle	1988	2038	?	ja	nein	441	0	nein			



geeignete Gesamtfläche
(nach Dachflächensanierung!)

Beurteilungsliste für den Einsatz von Photovoltaikanlagen auf Dächern kreiseigener Gebäude

Objekt	Dachform		Deckung			Beeinträchtigungen				Alter der Dachdeckung		baurechtl. und architekton. Belange			Flächen und Bewertung		
	Sattel/ Pult	Flach- dach	Ziegel	Bitum	Folie	Begrün.	intens. Dachaufb.	Bäume Verschatt.	Himmels- richtung	erstellt/ saniiert	zu erneuern	Statik	Denkmal- schutz	architekt. geeignet	Größe m²	mögl.brutto Dachfläche	zuschnitt geeignet
Michael - Ende - Schule, Reuschenberg																	
-Schulgebäude und Sporthalle-																	
Dach 1	x		x					x	ost	1950	ca.2015	?	nein	nein	54	0	nein
Dach 2	x		x					x	süd	1950	ca.2016	?	nein	nein	54	0	nein
Dach 3	x		x						west	1950	ca.2017	?	nein	nein	54	0	nein
Dach 4	x		x						nord	1950	ca.2018	?	nein	nein	54	0	nein
Dach 5	x		x						süd	1989	2039	OK	nein	nein	63	0	nein
Dach 6	x		x						nord	1989	2039	OK	nein	nein	56	0	nein
Dach 7	x		x						ost	1950	ca.2015	?	nein	ja	339	300	ja
Dach 8	x		x						west	1950	ca.2016	?	nein	ja	379	?	ja
Dach 9	x		x						ost	1950	ca.2017	?	nein	ja	56	40	ja
Dach 10	x		x						west	1950	ca.2018	?	nein	ja	56	40	ja
Dach 11	x	x		x					süd	2008	ca.2019	OK	nein	ja	370	?	ja
Dach 12	x		x						nord	1950	ca.2020	?	nein	ja	162	120	ja
Dach 13	x		x						süd	1950	ca.2021	?	nein	ja	162	0	ja
Dach 14	x		x						nord	1950	ca.2022	?	nein	ja	135	?	ja
Dach 15	x		x					x	nord	1950	ca.2023	?	nein	ja	275	0	ja
Dach 16		x		x						1950	ca.2024	?	nein	ja	42	0	ja
Dach 17		x		x						1950	ca.2025	?	nein	ja	128	80	ja
Dach 18	x		x						ost	1950	2011	?	nein	ja	208	150	ja
Dach 19	x		x						west	1950	2011	?	nein	ja	208	150	ja



geeignet, sofort

geeignete Gesamtfläche
(nach Dachflächensanierung !)