

VI/65 Rhein-Kreis Neuss


Überprüfung der Potenziale für Solarcarports auf Parkflächen der kreiseigenen Liegenschaften

Lfd. Nr.	Gebäude	Luftbild	nicht geeignet	bedingt geeignet	geeignet
1.	Businesscenter Grevenbroich		wenige Stellplätze - Baumbestand		
2.	Bauhof Noithausen		wenige Stellplätze beidseits der Hallenzufahrt - Zufahrt ist frei zu halten		
3.	Verwaltungs- gebäude GV - Neubau		keine Stellflächen vorhanden - PV-Dachanlage in Planung		
4.	Verwaltungs- gebäude GV - Altbau + Ständehaus		keine Stellflächen vorhanden - PV-Dachanlage (Altbau) in Planung		
5.	Verwaltungs- gebäude GV - Haus der Gesundheit + Pavillon		Feuerwehr- zufahrten sind freizuhalten.	Teilbereich ist Feuerwehrauf- stellfläche - Prüfung Solarcarports bei Neuplanung Parkplatzfläche - Wirtschaftlichkeit fraglich	

Lfd. Nr.	Gebäude	Luftbild	nicht geeignet	bedingt geeignet	geeignet
6.	Verwaltungsgebäude GV - Hochhaus + Villa Walraf		Parkplatz als Feuerwehraufstellfläche für Kreishochhaus + Villa Walraf - Aufstellung von Solarcarports nicht möglich		
7.	Kreishaus Neuss		Keine Stellflächen vorhanden		
8.	BBZ Dormagen - Lehrerparkplätze		Parkplätze mit Baumbestand an Feuerwehzufahrt - PV-Dachanlage geplant nach Schulsanierung		
9.	BBZ Grevenbroich		Lehrerparkplätze mit Baumbestand - teilweise Feuerwehzufahrt - PV- Anlage auf Satteldächern vorhanden		
10.	BBZ Hammfeld (BTI) - Lehrerparkplätze		Parkplätze als Fördermaßnahme in 2021 erneuert - teilweise Feuerwehzufahrt - PV-Dachanlage geplant, zuvor neue Trafoanlage		

Lfd. Nr.	Gebäude	Luftbild	nicht geeignet	bedingt geeignet	geeignet
11.	BBZ Hammfeld (BTI) - Parkfläche Sporthalle		Überprüfung Solarcarports unwirtschaftlich - Sanierung der Sporthalle in Planung - neue Trafoanlage in Planung		
12.	BBZ Weingartstraße		Parkplätze mit Baumbestand - teilweise im Bereich Feuerwehrzufahrt Denkmalschutz		
13.	Mosaikschule Hemmerden		Parkplatz mit Baumbestand - Feuerwehrzufahrt	neue Parkflächen in Planung bei Erweiterungsneubau - Prüfung mit Neuplanung - PV-Dachanlage in Planung	
14.	Sebastianusschule Kaarst		geringe Stellflächen neben Feuerwehrzufahrt		
15.	Michael-Ende-Schule Reuschenberg		Stellplätze mit Baumbestand - PV-Dachanlage vorhanden		

Lfd. Nr.	Gebäude	Luftbild	nicht geeignet	bedingt geeignet	geeignet
16.	Schule am Nordpark Neuss		Parkplätze mit Baumbestand - Schule zu klein - Neubauplanung auf anderem Grundstück		
17.	Joseph-Beuys Schule Neuss		Stellplätze liegen außerhalb des Grundstückes		
18.	Norbert Gymnasium Knechtsteden - Schulgebäude		Parkplätze außerhalb des per Erbbaurecht gepachteten Teil - Denkmalschutz		
19.	Martinusschule Kaarst		Schule ist gemietet - Parkplätze nicht im Besitz des RKN		
20.	Kulturzentrum Sinsteden		Stellplätze unter Baumbestand		

Lfd. Nr.	Gebäude	Luftbild	nicht geeignet	bedingt geeignet	geeignet
21.	Kulturzentrum Zons		wenige Stellplätze neben Feuerwehrezufahrt - Denkmalschutz		
22.	Neues Kreisarchiv Zons		wenige eigene Stellplätze - Denkmalschutz		
23.	Medienzentrum Neuss		Stellplätze auf Grundstück der Stadt Neuss - Denkmalschutz		
24.	Schule am Chorbusch Hackenbroich		Schule ist gemietet - Parkplätze nicht im Besitz des RKN		